

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

**August Opperman Kiesgewinnungs-
und Vertriebs- GmbH
Brückenstr. 12**

34346 Hann. Münden

• Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

| Prüfungsart | Fachgebiet | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | A | BB | BE | C | D | F | G | H | I |
| 0 Baustoffeingangsprüfungen | | | | C0 | D0 | | | | |
| 1 Eignungsprüfungen | A1 | | | - | | | | H1 | I1 |
| 2 Fremdüberwachungen | | | | - | | F2 | | | I2 |
| 3 Kontrollprüfungen | A3 | BB3 | BE3 | C3 | D3 | F3 | G3 | H3 | I3 |
| 4 Schiedsuntersuchungen | A4 | BB4 | BE4 | C4 | D4 | F4 | G4 | H4 | I4 |

• Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

• Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

• Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

• Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98



• Mitglied im **bup** - Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..

• Gesellschafter der **bupZert GmbH**, Berlin.

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
le/sch/pl

Datum
29.06.2020

BEFUND NR.: 1448 / 6-K / 20

AUFTRAGGEBER: August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs GmbH
Brückenstraße 12
34346 Hann. Münden

INHALT DES AUFTRAGES: Bestimmung des Kalkgehaltes nach DIN 18129

ANZAHL DER PROBEN: 4

BEZEICHNUNG DER PROBEN: GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16, GK 16/32

LIEFERWERK: Fritzlar/Kalbsburg


PROBENNAHME: Dr. Moll GmbH & Co. KG im Rahmen der Güteüberwachung

PROBENEINGANG: 12.05.2020

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Verteiler: | Fa. | | | | | | | | |
| | 1 x Org. | 1 x pdf | | | | | | | |

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Befund umfasst 2 Seiten.



Mitglied im **bup** - Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. Anerkannt für Untersuchungen von Baustoffen gemäß RAP-Stra.

Prüfberichte, Prüfzeugnisse und Gutachten dürfen nur ungekürzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Veröffentlichung, auch von Auszügen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Bankverbindung Sparkasse Hannover Swift-BIC. SPKHDE2H IBAN-NR. DE52 2505 0180 0000 0217 66
Commerzbank Garbsen Swift-BIC. COBADEFF IBAN-NR. DE95 2504 0066 0131 4400 00

Kommanditgesellschaft Sitz Isernhagen, Amtsgericht Hannover HRA 120369. Persönlich haftende Gesellschafterin Dr. Moll Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Isernhagen, Amtsgericht Hannover 9 HRB 120746. Geschäftsführer L. W. Treske, M. Quakenack, Dr. M. Schmid, Ust.-ID-Nr. DE 243322828

1. Vorgang

Die Dr. Moll GmbH & Co. KG wurde durch die A. Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs-GmbH beauftragt, an den am 12.05.2020 entnommenen Proben der GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16 und GK 16/32 mm aus dem Werk Fritzlar den Kalkgehalt zu bestimmen.

2. Kalkgehalt

Nach entsprechender Probenvorbereitung wurde der Kalkgehalt nach DI1448N 18129 bestimmt. Folgende Kalkgehalte wurden für die jeweiligen Gesteinskörnungen ermittelt:

| | |
|----------|----------|
| GK 0/2 | 0,7 M.-% |
| GK 2/8 | 0,5 M.-% |
| GK 8/16 | 0,4 M.-% |
| GK 16/32 | 0,6 M.-% |

Dr. Moll GmbH & Co. KG
Stellv. Prüfstellenleiter
Dipl.-Geol. R. Kienhard



Dr. Moll GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Dr. M. Schmid