

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

**August Opperman Kiesgewinnungs-
und Vertriebs- GmbH
Brückenstr. 12**

34346 Hann. Münden

• Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

Prüfungsart	Fachgebiet									
	A	BB	BE	C	D	F	G	H	I	
0 Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0					
1 Eignungsprüfungen	A1			-				H1	I1	
2 Fremdüberwachungen				-		F2				I2
3 Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	C3	D3	F3	G3	H3	I3	
4 Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	I4	

• Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliempfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie

• Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG

• Sachkundig hinsichtlich Probennahmen gem. LAGA PN 98

• Mitglied im **bup** - Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V.

• Gesellschafter der **bupZert GmbH**, Berlin.

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
le/p/no

Datum
27.07.2022

BEFUND NR.: 1448 / 1-K / 22

AUFTRAGGEBER: August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs GmbH
Brückenstraße 12
34346 Hann. Münden

INHALT DES AUFTRAGES: Bestimmung des Kalkgehaltes nach DIN 18129


ANZAHL DER PROBEN: 4

BEZEICHNUNG DER PROBEN: GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16, GK 16/32

LIEFERWERK: Felsberg

PROBENNAHME: Dr. Moll GmbH & Co. KG im Rahmen der Güteüberwachung

PROBENEINGANG: 29.06.2022



Verteiler:	Fa.							
	1 x Org.	1 x pdf						

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Befund umfasst 2 Seiten.

Mitglied im **bup**. Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. Anerkannt für Untersuchungen von Baustoffen gemäß RAP-Stra.
Prüfberichte, Prüfzeugnisse und Gutachten dürfen nur ungekürzt an Dritte weitergegeben werden. Jede Veröffentlichung, auch von Auszügen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

Bankverbindung Sparkasse Hannover Swift-BIC. SPKHDE2H IBAN-NR. DE52 2505 0180 0000 0217 66
Commerzbank Garbsen Swift-BIC. COBADEFF IBAN-NR. DE95 2504 0066 0131 4400 00

Kommanditgesellschaft Sitz Isernhagen, Amtsgericht Hannover HRA 120369. Persönlich haftende Gesellschafterin Dr. Moll Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz Isernhagen, Amtsgericht Hannover 9 HRB 120746. Geschäftsführer M. Quakenack, Prokuristin: H. Simon; Ust.-ID-Nr. DE 243322828

1. Vorgang

Die Dr. Moll GmbH & Co. KG wurde durch die A. Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs-GmbH beauftragt, an den am 29.06.2022 entnommenen Proben der GK 0/2, GK 2/8, GK 8/16 und GK 16/32 mm aus dem Werk Felsberg den Kalkgehalt zu bestimmen.

2. Kalkgehalt

Nach entsprechender Probenvorbereitung wurde der Kalkgehalt nach DIN 18129 bestimmt. Folgende Kalkgehalte wurden für die jeweiligen Gesteinskörnungen ermittelt:

GK 0/2	0,48 M.-%
GK 2/8	0,51 M.-%
GK 8/16	0,48 M.-%
GK 16/32	0,47 M.-%


Dr. Moll GmbH & Co. KG
Stellv. Prüfstellenleiter
Dipl.-Geol. R. Lenhard


Dr. Moll GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Dipl.-Geol. M Quakenack